



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Электрокалорифер плавно

Привод клапана рекуператора

Контакт датчика перепада давления рекуператора

Контакт засорения фильтра M1

Контакт засорения фильтра M2

Привод клапана входящего воздуха

Привод клапана выходящего воздуха

Контакт защиты калорифера

Контакты защиты вентиляторов

Датчики температуры в канале в помещении

Кнопка ДУ с фиксацией

Контакт пожарной сигнализации

KT1 - реле времени с задержкой отключения до 10 минут (для оттаивания рекуператора при обмерзании)
 БК 25-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером 25А производства ELECTROTEST
 БК 40-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером 40А производства ELECTROTEST.

Схема электрическая принципиальная Optimus7 / Комби 5

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Приточный и вытяжной вентиляторы с частотным регулированием, плавно регулируемый электрокалорифер, пластинчатый рекуператор, дистанционное управление.

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»