



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Контроллер ELECTROTEST OPTIMUS7

- 8 9 Контакт загрязнения фильтра
- 10 Прибор заслонки наружного воздуха
- 11 12 13 Термостат угрозы замораживания
- 14 15 Контакт защиты приточного вентилятора
- 16 17 Контакт защиты вытяжного вентилятора
- 18 19 Датчик темпер. воздуха в канале
- 20 21 Датчик темпер. обратной воды
- 22 23 24 25 26 27 28 29 Прибор клапана Кнопка ДУ Конт. пожарной воды (0-10 В) с фиксацией сигнализации

Изм.				Лист				№ докум.				Подп.				Дата								
Разраб.																Лит			Масса			Масштаб		
Проб.																Лист			Листов					
Т.контр.																								
Н.контр.																								
Утв.																								
<p>© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»</p> <p>Схема электрическая принципиальная Optimus7 / Вода 10</p> <p>Трехфазные приточный и вытяжной вентиляторы с автотрансформаторным регулированием скорости для повышенной мощности, насос, привод клапана воды 0-10В, дистанционное управление</p>																								