



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Контроллер ELECTROTEST OPTIMUS7

- Контакт загрязнения фильтра
- Привод заслонки наружного воздуха
- Термостат угрозы замораживания
- Контакты защиты приточного вентилятора
- Контакты защиты вытяжного вентилятора
- Датчик темпер. воздуха в канале
- Датчик темпер. обратной воды
- Привод клапана воды (0-10 В)
- Конт. пожарной сигнализации

KT1 - суточный/ недельный/ годовой таймер

Схема электрическая принципиальная Optimus7 / Вода 3								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Однофазные приточный и вытяжной вентиляторы, насос, привод клапана воды 0-10В, таймер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	
Т.контр.						© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»		
Н.контр.								
Утв.								