



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Контроллер ELECTROTEST OPTIMUS7

Контакт загрязнения фильтра

Прибор заслонки наружного воздуха

Термостат угрозы замораживания

Контакты защиты приточного вентилятора

Контакты защиты вытяжного вентилятора

Датчик темпер. воздуха в канале

Датчик темпер. обратной воды

Привод клапана воды (0-10 В)

Конт. пожарной сигнализации

				Схема электрическая принципиальная Optimus7 / Вода 4						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приточный вентилятор с тиристорным блоком управления 0-10В, вытяжной вентилятор, насос, привод клапана воды 0-10В, дополнительная сигнализация загрязнения фильтра			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.										
Пров.										
Т.контр.								Лист	Листов	
Н.контр.					© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»					
Утв.										