



Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дубл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

- 8 9 Контакт загрязнения фильтра
- 10 11 Привод заслонки наружного воздуха
- 12 13 Термостат угрозы замораживания
- 14 15 Контакт защиты приточного вентилятора
- 16 17 Контакт защиты вытяжного вентилятора
- 18 19 Датчик темпер. воздуха в канале обратной воды
- 20 21 Датчик темпер. воды (0-10 В)
- 22 23 Привод клапана воды (0-10 В)
- 24 25 Кнопка ДУ с фиксацией
- 26 27 28 29 Конт. пожарной сигнализации

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--|--|--|----------|--|--|--|-------|--|--------|--|---------|--|--|--|
| Изм. | | | | Лист | | | | № докум. | | | | Подп. | | | | Дата | | | |
| Приточный и вытяжной вентиляторы с автотрансформаторным регулированием, насос, привод клапана воды 0-10В, дистанционное управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Лит | | Масса | | Масштаб | | | |
| | | | | | | | | | | | | Лист | | Листов | | | | | |
| © «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |