



Перв. примен.

Спраб. №

Подп. и дата

Инд. № дробл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл

KT1 - реле времени с задержкой отключения до 10 минут (для оттаивания рекуператора при обмерзании)
 БК 25-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером 25А производства ELECTROTEST
 БК 40-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером 40А производства ELECTROTEST.

Контакт защиты вентилятора M1
 Контакт защиты вентилятора M2
 Датчики температуры в канале
 Датчики температуры в помещении
 Кнопка ДУ с фиксацией
 Контакт пожарной сигнализации

Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Комби 5

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Приточный и вытяжной вентиляторы с частотным регулированием, плавно регулируемый электрокалорифер, пластинчатый рекуператор, дистанционное управление.

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»