



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Электрокалорифер плавно

Контакт защиты калорифера

- Контакт загрязнения фильтра
- Привод заслонки
- Контакт защиты вентилятора
- Датчик температуры воздуха в канале
- Контакт пожарной сигнализации

БК 25-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером 25А производства ELECTROTEST
 БК 40-3 - Трехфазный блок управления электрокалорифером 40А производства ELECTROTEST.

				Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Электро 3		
				Приточный вентилятор без регулировки, плавная регулировка калорифера		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»		
				Копировал		Формат А3