



Электродкалорифер 1 ступень

Электродкалорифер 2 ступень

Контакт загрязнения фильтра

Контакт защиты калорифера

Выход "АВАРИЯ" ("Сухой контакт")

Привод заслонки

Контакты защиты вентиляторов

Датчик температуры воздуха в канале

Кнопка ДУ с фиксацией

Контакт пожарной сигнализации

Обмотка реле К3 на 12В постоянного тока
 Первая ступень калорифера по мощности больше второй

Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Электро 4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Приточный и вытяжной вентиляторы без регулировки, ступенчатая регулировка калорифера, дистанционное включение, дополнительный выход индикации аварии.

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.