



- 7 Контакт защиты насоса
- 8 Контакт загрязнения фильтра
- 9 Привод заслонки наружного воздуха
- 10 Термостат угрозы замораживания
- 11 Контакт защиты приточного вентилятора
- 12 Датчик темпер. обратной воды
- 13 Датчик темпер. воздуха в канале
- 14 3-х поз. привод клапана воды
- 15 Контакт пожарной сигнализации
- 16 Кнопка ДУ с фиксацией
- 17 Вых. "Авария" 1А x 220В

Датчик темпер. обратной воды Датчик темпер. воздуха в канале 3-х поз. привод клапана воды Контакт пожарной сигнализации Кнопка ДУ с фиксацией Вых. "Авария" 1А x 220В

Перв. примен. Справ. № Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Инв. № подл.

Изм.				Лист				№ докум.				Подп.				Дата			
Разраб.				Пров.				Т.контр.				Н.контр.				Утв.			
Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Вода 1 Приточный вентилятор, насос, трехпозиционный привод клапана воды, дистанционное управление, дополнительный выход сигнала "Авария"												Лит.	Масса	Масштаб					
												Лист		Листов					
© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»																			