



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

- 8 9 Контакт загрязнения фильтра
- 10 11 Привод заслонки наружного воздуха
- 12 13 14 Термостат угрозы замораживания
- 15 16 Контакт защиты приточного вентилятора
- 17 18 Контакт защиты вытяжного вентилятора
- 19 20 Датчик темпер. обратной воды
- 21 22 Датчик температуры воздуха в канале
- 23 24 Привод клапана воды (0-10 В)
- 25 26 Конт. пожарной сигнализации
- 27 28 Кнопка ДУ с фиксацией

Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Вода 2								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приточный и вытяжной вентиляторы без регулировки скорости, насос, привод клапана воды 0-10В с питанием 24В переменного тока, 3-позиционный привод заслонки наружного воздуха, дистанционное управление.	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»								