



Перв. примен.  
 Справ. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № дубл.  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.

Контакт загрязнения фильтра  
 Привод заслонки наружного воздуха  
 Термостат угрозы замораживания  
 Контакт защиты приточного вентилятора  
 Контакт защиты вытяжного вентилятора  
 Датчик темп. обратной воды  
 Датчик темп. воздуха в канале  
 Привод клапана воды (0-10 В)  
 Конт. пожарной сигнализации

KT1 - суточный/ недельный/ годовой таймер

Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Вода 3								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Однофазные приточный и вытяжной вентиляторы, насос, привод клапана воды 0-10В, таймер	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Проб.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.		Лист	Листов	
© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»								