



Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- 8 9 Контакт загрязнения фильтра
- 10 Привод заслонки наружного воздуха
- 11 12 13 Термостат угрозы замораживания
- 14 15 16 17 Контакт защиты приточного вентилятора
- 18 19 Контакт защиты вытяжного вентилятора
- 20 21 Датчик темпер. обратной воды
- 22 23 Датчик темпер. воздуха в канале
- 24 25 3-х поз. привод клапана воды
- 26 27 Конт. пожарной сигнализации
- 28 29 Кнопка ДУ с фиксацией

Изм.				Лист				№ докум.				Подп.				Дата			
Схема электрическая принципиальная Optimus9 / Вода 5 Приточный и вытяжной вентиляторы с частотным регулированием, насос, трехпозиционный привод клапана воды, дистанционное управление																			
												Лит.		Масса		Масштаб			
Разраб. Пров. Т.контр. Н.контр. Утв.												Лист		Листов					
© «ЭЛЕКТРОТЕСТ ИНЖИНИРИНГ»																			
												Копировал		Формат		А3			